

EVENO FERMETURES
ZI du Gaillec
56270 PLOEMEUR
FRANCE

Objet : Résultats des essais de Réaction au Feu

Affaire suivie par : olivier BRAULT
Tél : 01.64.68.85.35
N° dossier : ES541170591

A Champs-sur-Marne, le 09 mars 2018

ATTESTATION PROVISOIRE DE CLASSEMENT

Les épreuves de réaction au feu Français sur le produit référencé EV39 sont à présent terminées.
Références associées : EV45 et EV55R.

Au vu des résultats et dans l'attente de confirmation par le Procès-Verbal de classement, vos produits obtiennent le classement M1, valable pour les caractéristiques suivantes :

Description sommaire :

Lames pour volet roulant.
Profilés creux en aluminium laqué dans lesquels est injectée une mousse à base de polyuréthane bi-composant.

Masse volumique nominale de la mousse polyuréthane : 70 kg/m³.
Epaisseurs nominales des lames (amplitudes maximales de hauteur) : 8 à 12 mm.
Epaisseurs nominales des tôles : 0,27 à 0,33 mm.
Epaisseur nominale de la peinture polyuréthane/polyamide de finition (tôle) : 26 à 30 µm.
Masse linéique mesurée du profilé présenté (EV39) : environ 107 g/ml.
Coloris de la peinture de finition : divers.

Le Référent Technique



Signature numérique de
Olivier Brault

Les informations contenues dans ce document sont considérées provisoires dans l'attente de leur validation